

Odpowiedzi na
zapytania do zamówienia publicznego tematu:
Wykonanie remontu willi „OKSZA”

UWAGA: Na czerwono zaznaczone są zmiany w odpowiedziach.

Wyjaśnienia projektanta instalacji elektrycznych:

Pytania nr 1:

1. W pozycji nr 7 przedmiaru jest 45 szt. wyłączników nadmiarowo-prądowych S301 i tyle należy przyjąć w ofercie.
2. W pozycji nr 8 przedmiaru jest 12 szt. wyłączników nadmiarowo-prądowych S313 i tyle należy przyjąć w ofercie.
3. W pozycji nr 9 przedmiaru jest 8 szt. wyłączników różnicowoprądowych P302 i tyle należy przyjąć w ofercie.
4. W pozycji nr 12 przedmiaru jest 3 szt. wyłączników FR304 a należy przyjąć w ofercie 5 szt.
5. W pozycji nr 13 przedmiaru jest 5 szt. wyłączników FR304 a należy przyjąć w ofercie 6 szt.
6. W pozycji nr 14 przedmiaru jest 16 szt. łączników LP322 i należy przyjąć w ofercie 16 szt.
7. W pozycji nr 20 przedmiaru jest 1600m przewodu YDY 3x1,5 i należy przyjąć w ofercie 1600m
8. W pozycji nr 21 przedmiaru jest 800m przewodu YDY 3x2,5 i należy przyjąć w ofercie 800m
9. W pozycji nr 22 przedmiaru jest 100m przewodu YDY 5x2,5 i należy przyjąć w ofercie 100m
10. W pozycji nr 23 przedmiaru jest 15m przewodu YKY 3x4 i należy przyjąć w ofercie 15m
- 11. W pozycji nr 24 przedmiaru jest 30m przewodu YKY 5x4 i należy przyjąć w ofercie 30m**
12. W pozycji nr 25 przedmiaru jest 8m przewodu YKY 5x6 i należy przyjąć w ofercie 8m
13. W pozycji nr 26 przedmiaru jest 12m przewodu YKY 5x16 i należy przyjąć w ofercie 12m
- 14. W pozycji nr 27 przedmiaru jest 40m przewodu YKY 5x70 i należy przyjąć w ofercie 15m**
15. W pozycji nr 37 przedmiaru jest 5 szt. łączników przycisk a należy przyjąć w ofercie 8 szt.
16. W pozycji nr 41 przedmiaru jest 90 szt. gniazd wtykowych a należy przyjąć w ofercie 96 szt.
17. W przedmiarze w tablicy licznikowej TL brak jest wył. FR 303 i należy przyjąć w ofercie 1 szt.
18. Tablice TK1 i TK2 są dostarczane przez wykonawcę wymiennikowi więc należy je jedynie podłączyć zasilanie.

Antoni Słaboń

Zakopane, 08.07.2009

**Muzeum Tatrzańskie
im. dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10**

dot. Zamówienia publicznego na „Wykonanie remontu willi „Oksza’ wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku.

Odpowiedzi na zapytania do zamówienia publicznego:

Wyjaśnienia projektanta roboty budowlane:

1. Należy przyjąć tak jak w projekcie styropian.
2. Należy przyjąć wymianę tłucznia na maty z wełny mineralnej.
3. Należy przyjąć do obliczeń 159,10 m²

Wyjaśnienia projektanta wentylacji mechanicznej:

1. Należy ująć elementy wentylacji mechanicznej (wentylatory ściennie typu DEKO, oraz aparat grzewczo-wentylacyjny Neolux III.
2. Wentylator osiowy przeznaczony do montażu ściennego.

mgr inż. arch. Zenon Remi