

Odpowiedzi na zapytania z dnia 10-07-2009r,  
do zamówienia publicznego tematu:  
Wykonanie remontu willi „OKSZA”

Wyjaśnienia projektanta instalacji elektrycznych odpowiednio do zadanych pytań:

1. Miejsce lokalizacji pomiaru energii pozostaje bez zmian natomiast układ należy uzupełnić w wyposażenie zgodne z projektem czyli zabezpieczenie przelicznikowe nadmiarowo prądowe.
2. Należy przyjąć osprzęt firmy Polo Regina / Hermetica, osprzęt Gira ze względu na cenę nie uzyskał akceptacji.
3. Należy przyjąć 11 szt. opraw stylizowanych.

Antoni Słaboń